



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, «телефон доверия» (8 4912) 28-99-20

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Рязанский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Рязанская область, г. Рязск, ул. Ленина, д. 70, тел. (8 49132) 21-9-12

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание N 10/1/5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Борецкая средняя
общеобразовательная школа".

Во исполнение распоряжения начальника Рязского межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской обла-
сти подполковника внутренней службы Широкова Вадима Ивановича № 10 от «02» апреля
2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «09» апреля 2018 года, с 10 час. 00 мин
до 12 час. 00 мин. «12» апреля 2018 года, с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. «19» апреля
2018 года проведена плановая, выездная проверка инспектором Рязского межрайонного
отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по
Рязанской области, старшим лейтенантом внутренней службы Хохловым Артемом Алек-
сандровичем, юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Борецкая средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу:
Рязанская область, Сараевский район, с. Борец, ул. Базарная, д. 9/1. Совместно с директо-
ром МБОУ «Борецкая средняя общеобразовательная школа» Унчиковой Галиной Михай-
ловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленных в ходе проверки:

N пред- пи- са- ния	Вид нарушений требований пожарной без- опасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного пра- вового акта РФ и (или) нормативно- го документа по пожарной без- опасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (указыва- ется только выполне- ние)
1.	Обеспечить исправное состояние ограждения на крыше здания.	Основание: ст. 4 ч. 2, 3 Фе- дерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-	01.10. 2018 г.	<i>Выполнено</i>

		опасности», п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; п. 9.12. СП 17.13330.2011 «Кровли».		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Ряжского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области
Хохлов Артем Александрович

«19» апреля 2018 г.



Предписание для исполнения получил: Директор МБОУ «Борецкая средняя общеобразовательная школа» Унчикова Галина Михайловна.

«19» апреля 2018 г.

Унчикова Г.М.
 (подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Рязанской области
г. Рязань, ул. Семинарская, дом №11, 28-99-20

Ряжский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,
Рязанская область, г. Ряжск, ул. Ленина, дом №70, 8 (49132) 2-19-12

с. Борец
(место составления акта)

«23» октября 2018 г.
(дата составления акта)

«12» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

№ 39

по адресу/ адресам: Рязанская область, Сараевский район, с. Борец, ул. Базарная, д. 9/1;
на основании: распоряжения начальника Ряжского межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской
области подполковника внутренней службы Широкова Вадима Ивановича от «15»
октября 2018 г. № 39.

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Борецкая средняя общеобразовательная школа".

Дата и время проведения проверки:

«22» октября 2018 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«23» октября 2018 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня \ 02 часа 00 минут

Акт составлен: Ряжский межрайонный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор МБОУ «Борецкая
средняя общеобразовательная школа» Унчикова Галина

Михайловна Унч 16 октября 2018 года в 12
час. 00 мин.


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется.

Лицо(а), проводившее проверку: Хохлов Артем Александрович, инспектор Ряжского
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР
ГУ МЧС России по Рязанской области, старший лейтенант внутренней службы.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Борецкая средняя
общеобразовательная школа» Унчикова Галина Михайловна.

В ходе проведения проверки установлено, что предписание по устранению
нарушений требований пожарной безопасности № 10/1/5 от 19.04.2018 года, выполнено
в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


Подписи лиц, проводивших проверку:

 Хохлов А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «Боренская средняя общеобразовательная школа» Унчикова Галина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» октября 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)